

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ржевскому, Зубцовскому,
Старицкому, Оленинскому районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 57а 8(48232)2-05-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Акт № 45

по результатам рассмотрения заявления

“ 14 ” 09 20 17 г.

г. Ржев

(место составления акта)

09 ч 30 мин.

Смирновым Юрием Сергеевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 11 ч 00 мин. “ 04 ” 09 20 17 г. по 12 ч 00 мин.

“ 04 ” 09 20 17 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица, на территории – **Муниципальное общеобразовательное учреждение
Глебовская средняя общеобразовательная школа Ржевского района Тверской области**

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:

172358, Тверская область, Ржевский район, с/п Успенское, д. Глебово, ул. Молодежная, д. 1

при обследовании совместно с
директором Степановой Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание школы трехэтажное с пристроенным двухэтажным зданием, отопление газовое от котла, вентиляция
естественная, электрифицировано, 2 С.О., оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, СОУЭ и
оборудованием для выведения сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в
пожарную часть, назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности, проводятся
инструктажи по пожарной безопасности, осуществляется контроль за выполнением режимных
мероприятий, имеются первичные средства пожаротушения, обеспечено наружным противопожарным
закрытым водоемом;

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта защиты),
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов,
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков),
их конструктивной и функциональной пожарной опасности,
приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Степанова Е.А.



(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

“ 14 ” 09 20 17 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Степанова Е.А.



(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

соответствует

“ 14 ” 09 20 17 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам Тверской области по пожарному надзору Ю.С. Смирнов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 14 ” 09 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.*