

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Глебовская средняя
общеобразовательная школа
Ржевского района Тверской области
172358, Тверская область, Ржевский район
д. Глебово, ул. Молодёжная, д. №1
тел. (48232) 77-2-26, факс 77-2-26
E-mail: vlk52@yandex.ru
ОКПО 53494551 ОГРН 1026901856178
ИНН/КПП 6937003210/693701001
№ 29 от 28.05.2018г.

Отдел надзорной деятельности
профилактической работы
по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому
и Оленинскому районам Тверской области
172381, Тверская область, г. Ржев,
ул. Калинина, д.57а

**Ответ на предписание № 3/1/1 от 19.01.2018 года
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	В кабинете труда часть помещения, ограниченная строительной конструкцией не оборудована пожарным извещателем.	В кабинете труда часть помещения, ограниченная строительной конструкцией оборудована пожарным извещателем.
2	В складе за кабинетом труда снят пожарный извещатель	В складе за кабинетом труда установлен пожарный извещатель
3	Запор на двери эвакуационного выхода из склада не обеспечивает возможность свободного открывания	Запор на двери эвакуационного выхода из склада обеспечивает возможность свободного открывания
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	Обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности
5	В помещении лыжной базы эксплуатируется светильник со снятым колпаком	В помещении лыжной базы на светильнике установлен колпак.
6	Перед основным эвакуационным выходом устроена лестница с числом ступеней 2	Перед основным эвакуационным выходом устроена лестница с числом ступеней 3
7	Складские помещения в кабинете физкультуры не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Складские помещения в кабинете физкультуры оборудованы автоматической пожарной сигнализацией
8	Перед выходами из мастерской, спортзала, в переходе между корпусами отсутствуют ручные пожарные извещатели.	Перед выходами из мастерской, спортзала, в переходе между корпусами установлены ручные пожарные извещатели.
9	На пути эвакуации из	На пути эвакуации из спортзала

